

Protokol o zkoušce . 3186/26 Vodohospodářské laboratoře, s.r.o.

Zákazník : **Obec Slatiny**

Slatiny p. 19; 506 01 Jičín

Vzorkoval : Zdeněk Šulík Ing. dne 28.4.26 - 12:00 Typ rozboru : K.krácený rozbor

Datum zahájení zkoušek : 28.4.26 Datum ukončení zkoušek : 18.5.26

Místo odběru : **Slatiny - ÚV surová**

Číslo vzorku : **2982/26**

parametry	jednotky	hodnoty	norma	nejistota	metody
teplota vzorku	°C	9,0	-	±0,5	SN 757342/A
pach		p ižatelný	p ižatelný	-	SOP 2-Z34/A
pH		6,98	6,5 - 9,5	±0,2	SN ISO 10523/A
KNK-4,5 kys. neutralizační kapacita	mmol/l	8,00	-	±5%	SN EN ISO 9963-1/A
ZNK-8,3 zásadová neutral. kapacita	mmol/l	1,15	-	±10%	SN 757372/A
el. konduktivita	mS/m	116	125	±7%	SN EN ISO 27888/A
barva	mg/l Pt	24 !	20	±15%	SOP 1-Z05/A
zákal	ZF(n)	11 !	5	±6%	SN EN ISO 7027/A
TOC celkový org. uhlík	mg/l	1,9	5,0	± 15%	SN EN 1484/A
Ca+Mg suma vápník a hořík	mmol/l	4,50	-	±6%	SN ISO 6059/A
vápník	mg/l	130	-	±4%	SN ISO 6058/A
hořík	mg/l	30,5	-	-	Výpočet
amonné ionty	mg/l	0,98 !	0,50	±7%	SN ISO 7150-1/A
chloridy	mg/l	89,9	250	±5%	SOP 2-Z37/A
dusitany	mg/l	<0,020	0,50	-	SOP 2-Z37/A
dusičnany	mg/l	0,5	50,0	±5%	SOP 2-Z37/A
sířany	mg/l	91,9	250	±5%	SOP 2-Z37/A
fosforečnany	mg/l	<0,050	-	-	SOP 2-Z37/A
Escherichia coli	KTJ/100ml	0	0	-	SN EN ISO 9308-1/A
enterokoky intestinální	KTJ/100ml	0	0	-	SN ISO 7899-2/A
mikroskop.obraz - počet organismů	jedinci/ml	0	50	-	SN 757712/A
mikroskop.obraz - abioseston	%	3	5	-	SN 757713/A
železo	mg/l	0,60 !	0,20	±12%	SN 757385/A
mangan	mg/l	0,15 !	0,050	±8%	SN 757385/A

Vzorek byl odebrán podle postupu SOP Vz-1. Hodnocení výsledků bylo provedeno porovnáním s hygienickými limity vyhlášky č. 252/2004 Sb., bez rozlišení závažnosti případného překročení limitů. Hodnoty, které limity nevyhovují jsou označeny "!".

Laboratoř je oprávněna provádět kontrolu jakosti vody podle zákona č. 274/2006 Sb. v platném znění, číslo laboratoře v registru PiVo AS00000403600.

Zkušební laboratoř č. 4036 je odborná způsobilá podle normy **SN EN ISO/IEC 17025:2018**, je posouzená "ASLAB" Střediskem pro posuzování způsobilosti laboratoří". Metody, na něž se vztahuje OSV DĚNÍ O SPRÁVNÉ VNÍMÁNÍ LABORATOŘE, jsou označeny kódem A, analýzy zajištěné externím dodavatelem kódem S. Protokol může být reprodukován pouze jako celek.

Výsledky zkoušek se vztahují pouze ke vzorku, který je uveden na tomto protokolu. Laboratoř neodpovídá za informace poskytnuté zákazníkem.

V Pardubicích dne : 18.5.26

Ing. Zdeněk Šulík

